

**ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONDEMA DE BERTIOGA
PARA AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – 2018**

Data: 30/08/2018 **Início:** 15h00 **Término:** 16h30
Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Meio Ambiente

Composição da Comissão (ata 194, de 25/04/2017)

Fernando Almeida Poyatos	3319 8083	poyatos30@gmail.com
Paulo Roberto Maria Velzi	98131-0576	paulovelzi@uol.com.br
Rita de Cássia Espósito Poço	98180-2322	ritaengenharia013@gmail.com

Pauta da Reunião - REGISTROS

<i>Processo Principal</i>	<i>Processo Cabeça</i>	<i>Assunto</i>
2694/2018	6747/2017	Aprovação de Projeto
Requerente	Guilherme Henrique Zampar	
<p>A comissão de esgoto, após análise, solicita, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Revisar os valores utilizados para o dimensionamento da Fossa Séptica;b) Revisar os valores utilizados para o dimensionamento da Filtro Anaeróbico;c) Revisar os valores utilizados para o dimensionamento da vala de infiltração;d) Apresentar o ensaio de infiltração do solo;e) Corrigir desenho do sistema de esgotamento sanitário, apresentando em escaia;f) Prever a ligação direta, antes do sistema de fossa, previsão de ligação na rede pública que será instalada nas vias do loteamento. Ressalta-se que todo o sistema proposto deve estar direcionada para a fossa séptica, inclusive pias das varandas, tanque de lavar roupa, etc.		

<i>Processo Principal</i>	<i>Processo Cabeça</i>	<i>Assunto</i>
6505/15	1320/15	Aprovação de Projeto Construção de Condomínio Residencial
Requerente	Wandemberg Andrade Baima	
<p>A comissão, após análise do processo, devido ao tamanho do empreendimento e o impacto do sistema de esgoto na região, solicita que o empreendedor apresente proposta de uma estação compacta de tratamento de esgoto, devendo o efluente ser infiltrado no solo dentro do próprio terreno. Ressalta-se que o empreendimento é considerado como "Padrão Médio" sendo a carga de contribuição de 130 litro/pessoa dia, conforme Tabela 1 da NBR 7229/1993.</p>		

Processo Principal	Processo Cabeça	Assunto
7077/2017	7917/2004	Aprovação de Projeto Construção de Condomínio Residencial
Requerente	Wang De Chong	
A comissão é favorável a implantação do empreendimento conforme cálculo e projeto apresentado. Salienta-se que antes da emissão do "habite-se" para o empreendimento, deverá ser realizada a vistoria do sistema de esgotamento sanitário para verificação da execução conforme projeto.		



Fernando Almeida Poyatos
PMB – titular



Paulo Roberto Maria Veizi
AEAAB – titular



Rita de Cássia Espósito Poço
CMB – titular